

Vaihtoehdotus Wilon pumppuvaihtoon-sivustolta

Nykyinen pumppu Kiertovesi

| | | | |
|------------|-----------------|----------------------------|--------------|
| Valmistaja | KSB | Asennuspituus | 340 mm |
| Nimitys | 62-130 D Riovar | Pumpun pesän kierre/laippa | DN 65 PN6/10 |
| | | Verkkoliitântä | 3x400 V |

Kiertovesi Elektroninen

| | | | |
|-------------|-------------------|----------------------------|---------------|
| Nimitys | IP-E 65/115-1,5/2 | Asennuspituus | 340 mm |
| Tuotenumero | 2158824 | Pumpun pesän kierre/laippa | DN 65 PN10 |
| MEI | 0.4 | Verkkoliitântä | 3x400 V |
| | | Nimellisvirta | 0,70-4,70 |
| | | Nimellisteho P2 | 1.5 kW |
| | | Nesteen lämpötila-alue | -20 - +120 °C |

Huomautus

Asennettavissa ilman putkistomuutoksia.

Tärkeää tietää!

Huomioi, että ehdotus pumpusta ei tietyissä tapauksissa ole täysin samanlaisesta pumpusta kuin edellinen, poikkeavuuksia voi esiintyä esim.:

- kapasiteetissa, teknisissä tiedoissa ja materiaaleissa
- asennus- ja rakennemitoissa
- säätötapamahdollisuuksissa

Jos olet epävarma sopivasta vaihtopumpusta - ota aina yhteyttä