

## Vaihtoehdotus Wilon pumppuvaihtoon-sivustolta

### Nykyinen pumppu Kiertovesi

|            |                      |                            |               |
|------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| Valmistaja | KSB                  | Asennuspituus              | 280 mm        |
| Nimitys    | 52-12 E/D Riovar PN6 | Pumpun pesän kierre/laippa | DN 50 PN6     |
|            |                      | Verkkoliitäntä             | 1x230/3x400 V |

### High Efficiency Standard

|             |                     |                            |               |
|-------------|---------------------|----------------------------|---------------|
| Nimitys     | Yonos MAXO 50/0,5-8 | Asennuspituus              | 240 mm        |
| Tuotenumero | 2120649             | Pumpun pesän kierre/laippa | DN 50 PN6/10  |
| LVI-numero  | 4623131             | Verkkoliitäntä             | 1x230 V       |
|             |                     | Nimellisvirta              | 0,15-1,33     |
|             |                     | Nimellisteho P2            | 0.2 kW        |
|             |                     | Nesteen lämpötila-alue     | -20 - +110 °C |

### Huomautus

Asennettavissa lisävarusteiden avulla ilman putkistomuutoksia.

Tarkista liitäntäjännite.

Pumpusta saa hälytyksen kiinteistövalvontajärjestelmään ilman lisävarusteita. Lisäautomaatiota varten (ulkoinen on/off ja käyntitilatieto) voidaan Yonos MAXO varustaa Connect-moduulilla.

Viestintään kahden pumpun välillä tarvitaan kaksi kappaletta moduuleja.

### Tärkeää tietää!

Huomioi, että ehdotus pumpusta ei tietyissä tapauksissa ole täysin samanlaisesta pumpusta kuin edellinen, poikkeavuuksia voi esiintyä esim.:

- kapasiteetissa, teknisissä tiedoissa ja materiaaleissa
- asennus- ja rakennemitoissa
- säätötapamahdollisuuksissa

Jos olet epävarma sopivasta vaihtopumpusta - ota aina yhteyttä