

## Vaihtoehdotus Wilon pumppuvaihtoon-sivustolta

### Nykyinen pumppu Kiertovesi

Valmistaja	Muut merkit	Asennuspituus	170 mm
Nimitys	CTC Silenta 25/33	Pumpun pesän kierre/laippa	G 40
		Verkkoliitäntä	3x400 V

### High Efficiency Standard

Nimitys	Yonos PICO 25/1-4 -130	Asennuspituus	130 mm
Tuotenumero	4215514	Pumpun pesän kierre/laippa	G 40
LVI-numero	4623122	Verkkoliitäntä	1x230 V
		Nimellisvirta	0.26
		Nesteen lämpötila-alue	-10 - +95 °C

### Huomautus

Asennettavissa lisävarusteiden avulla ilman putkistomuutoksia. Huom! 1-vaihe.

### Lisävarusteet pumpun vaihtoon

Nimitys	Nippa G 40 sis. x G 40 ulk. 40-50 mm
Tuotenumero	2835492
LVI-numero	4623186
Määrä	1

### Tärkeää tietää!

Huomioi, että ehdotus pumpusta ei tietyissä tapauksissa ole täysin samanlaisesta pumpusta kuin edellinen, poikkeavuuksia voi esiintyä esim.:

- kapasiteetissa, teknisissä tiedoissa ja materiaaleissa
- asennus- ja rakennemitoissa
- säätötapamahdollisuuksissa

Jos olet epävarma sopivasta vaihtopumpusta – ota aina yhteyttä