

Vaihtoehdotus Wilon pumppuvaihtoon-sivustolta

Nykyinen pumppu Kiertovesi

Valmistaja	Muut merkit	Asennuspituus	170 mm
Nimitys	CTC Silenta 25/33	Pumpun pesän kierre/laippa	G 40
		Verkkoliitäntä	3x400 V

High Efficiency Premium

Nimitys	Stratos PICO 25/1-4 -130	Asennuspituus	130 mm
Tuotenumero	4216616	Pumpun pesän kierre/laippa	G 40
LVI-numero	4623224	Verkkoliitäntä	1x230 V
		Nimellisvirta	0.33
		Nesteen lämpötila-alue	+2 - +110 °C

Huomautus

Asennettavissa lisävarusteiden avulla ilman putkistomuutoksia. Huom! 1-vaihe.

Lisävarusteet pumpun vaihtoon

Nimitys	Nippa G 40 sis. x G 40 ulk. 40-50 mm
Tuotenumero	2835492
LVI-numero	4623186
Määrä	1

Tärkeää tietää!

Huomioi, että ehdotus pumpusta ei tietyissä tapauksissa ole täysin samanlaisesta pumpusta kuin edellinen, poikkeavuuksia voi esiintyä esim.:

- kapasiteetissa, teknisissä tiedoissa ja materiaaleissa
- asennus- ja rakennemitoissa
- säätötapamahdollisuuksissa

Jos olet epävarma sopivasta vaihtopumpusta - ota aina yhteyttä