

## Vaihtoehdotus Wilon pumppuvaihtoon-sivustolta

### Nykyinen pumppu Kiertovesi

Valmistaja	Muut merkit	Asennuspituus	200 mm
Nimitys	CTC Silenta 32/33	Pumpun pesän kierre/laippa	Oval fläns G 1 1/2"
		Verkkoliitântä	3x400 V

### High Efficiency Premium

Nimitys	Stratos PICO 25/1-4 -180	Asennuspituus	180 mm
Tuotenumero	4216612	Pumpun pesän kierre/laippa	G 40
LVI-numero	4623225	Verkkoliitântä	1x230 V
		Nimellisvirta	0.33
		Nesteen lämpötila-alue	+2 - +110 °C

### Huomautus

Asennettavissa lisävarusteiden avulla ilman putkistomuutoksia. Huom! 1-vaihe.

### Lisävarusteet pumpun vaihtoon

Nimitys	Kierrelaippa ø95-120 mm x G 40 sis. 2x10 mm
Tuotenumero	2835393
LVI-numero	4623193
Määrä	1

### Tärkeää tietää!

Huomioi, että ehdotus pumpusta ei tietyissä tapauksissa ole täysin samanlaisesta pumpusta kuin edellinen, poikkeavuuksia voi esiintyä esim.:

- kapasiteetissa, teknisissä tiedoissa ja materiaaleissa
- asennus- ja rakennemitoissa
- säätötapamahdollisuuksissa

Jos olet epävarma sopivasta vaihtopumpusta - ota aina yhteyttä